


«СОГЛАСОВАНО»

Начальник управления образования




О.А. Лыткина
2016г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий МБДОУ № 10

«Ветерок» г. Калуги

Е.А. Карпова

2016г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение № 10 «Ветерок» города Калуги
необособленное структурное подразделение «Малыш»

Калуга, 2016 г.

ПАСПОРТ
доступности объекта и предоставляемых им услуг в сфере образования для
инвалидов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Вид (наименование) объекта: образовательное учреждение
- 1.2. Полный почтовый адрес объекта: 248920, г.Калуга, ст. Тихонова Пустынь, ул.Советская, д.3
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
Одноэтажное кирпичное здание, общей площадью - 257,3 кв. м,
Имеется прилегающей земельный участок площадью - 1630 кв. м
- 1.4. Год постройки здания - 1905, последнего капитального ремонта _____ - _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____ - _____
- 1.6. Название организации (учреждения), полное юридическое наименование:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 10
«Ветерок» города Калуги, необособленное структурное подразделение
«Малыш»;
краткое наименование: МБДОУ № 10 «Ветерок» г. Калуги НСП «Малыш».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail:
248031, г. Калуга, д. Лихун, ул. Губернская, д. 25,
тел: 22-65-58,
e-mail: ds010@uo.kaluga.ru
официальный сайт: http://sad-veterok.ru/
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация: управление образования города Калуги
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail):
адрес: 248000, г. Калуга, ул. Дзержинского, д. 53
тел: 57-01-24 – начальник дошкольного отдела Солодуха Е.Н.
57-01-13 – главный специалист Киселева О.В.
официальный сайт: http://www.uprobr.kaluga.com/

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста с 2 до 7 лет
- 2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалидов нет
- 2.4. Виды услуг: образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования
- 2.5. Форма оказания услуг: присмотр и уход за детьми дошкольного возраста с 7.00 до 19.00 час., выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 25 человек
- 2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):
Железнодорожная станция «Тихонова Пустынь»

- Адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 200м.
- 3.2.2. Время движения (пешком): 3 минуты
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет.
- 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые, без звуковой сигнализации и таймера.
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): нет.
- 3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара): есть
- 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов:

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	«нет»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«нет»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«нет»
4	с нарушениями зрения	«нет»
5	с нарушениями слуха	«нет»
6	с нарушениями умственного развития	«нет»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

N п/п	Основные структурно- функциональны е зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов					
		для передвигающ ихся на креслах- колясках	с другими нарушениями опорно- двигательного аппарата	с нарушениям и зрения	с нарушениями слуха	с умствен ными нарушен иями	Для всех категорий маломоби льных групп населения
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ отсутствие дорожек для передвижения с твердым покрытием	ДУ отсутствие дорожек для передвижения с твердым покрытием	ДУ отсутствует направляющая разметка, тактильные указатели	ДП	ДУ отсутствуют направляющие символы	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	нет наличие порогов разноуровнево сть пола, отсутствуют пандусы, подъемные платформы	ДУ отсутствуют перила и бортики для предотвращения соскальзывания костыля по боковым краям лестницы	ДУ отсутствует направляющая разметка, тактильные указатели	ДП	ДУ отсутствуют направляющие символы	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ Наличие порогов, разноуровнево сть пола отсутствуют пандусы, подъемные платформы	ДУ отсутствуют перила и бортики для предотвращения соскальзывания костыля по боковым краям лестниц	ДУ отсутствуют направляющие символы, контрастная разметка	ДУ отсутствуют направляющие символы	ДУ отсутствуют направляющие символы	ДУ

4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	нет узкие дверные проемы	ДУ отсутствие перил по периметру	ДУ отсутствуют направляющие символы, контрастная разметка	ДП	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет недостаточная площадь санузла, отсутствие поручней	ДУ недостаточная площадь санузла, отсутствие поручней	ДУ отсутствуют направляющие символы, контрастная разметка	ДП	ДУ отсутствуют направляющие символы	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ расположена выше уровня глаз для инвалидов-колясочников	ДП	ДУ отсутствуют звуковые и тактильные средства отображения информации	ДУ отсутствуют электронные носители информации с устройством сурдоперевода	ДП	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	нет отсутствует выделенная пешеходная зона и регулируемый пешеходный переход	нет отсутствует выделенная пешеходная зона и регулируемый пешеходный переход	нет отсутствует направляющая разметка, отсутствует выделенная пешеходная зона и регулируемый пешеходный переход	нет отсутствует выделенная пешеходная зона и регулируемый пешеходный переход	нет отсутствует выделенная пешеходная зона и регулируемый пешеходный переход	нет
8.	Все зоны и участки	нет	нет	нет	нет	нет	нет

3.5. *ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:*

Состояние здания МБДОУ № 10 «Ветерок» г. Калуги НСП «Малыш» для основных категорий инвалидов определяется как не доступное. Территория, прилегающая к зданию «доступна условно» т.к. отсутствуют дорожки для передвижения с твердым покрытием, отсутствует направляющая разметка, символы и указатели, отвечающие требованиям СНиП 35-01-2001, тактильные указатели. Вход в здание не возможен для инвалидов-колясочников, и затруднен для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов, наличие пола разного уровня и отсутствие пандусов. Пути движения по зданию, включая пути эвакуации для лиц с нарушениями зрения, слуха и умственными нарушениями доступны условно, поскольку не в полном объеме имеются символы и указатели, отвечающие требованиям СНиП 35-01-2001, отсутствует контрастная разметка лестничных пролетов, зон открывания дверей. Для инвалидов-колясочников и лиц с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата пути движения по зданию невозможны, так как ширина дверных проемов не отвечает установленным требованиям, отсутствуют пандусы, подъемные платформы, отсутствуют ограждающие бортики для предотвращения соскальзывания костыля по боковым краям эвакуационной лестницы. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, спальни и раздевалки находятся в условной доступности для инвалидов с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями; и не доступны полностью для инвалидов-колясочников из-за узких дверных проемов, наличие порогов и разного уровня пола. Санитарно-гигиенические

помещения не доступны для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, т.к. отсутствуют перила по периметру, а площадь помещения очень мала. Система информации и связи представлена в основном визуальными средствами отображения информации. Отсутствуют звуковые и тактильные средства воспроизведения информации. В связи с этим представленная информация доступна категориям инвалидов с умственными нарушениями и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для последних затруднение вызывает высота размещения информации (выше уровня глаз человека на кресле-коляске). Визуальное отображение информации частично доступно или недоступно лицам с нарушением зрения в зависимости от индивидуальных особенностей. Технические средства сигнализации представлены в графическом виде (предупреждающие знаки) и в виде звукового оповещения. Это обеспечивает доступность сигнализации для всех категорий инвалидов. Из средств двусторонней связи имеется телефон и услуга «обратный звонок» на официальном сайте МБДОУ. Эти средства доступны лицам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, частично лицам с умственными нарушениями. Недоступны лицам с нарушением слуха. Пути движения к объекту от остановки общественного транспорта не доступны для всех категорий инвалидов и маломобильных групп населения. Железнодорожная платформа не оборудована специальными съездами, нет специально выделенной пешеходной зоны, имеются перепады высоты, бордюры, ступени и другие возвышенности, препятствующие движению. На пути следования имеются нерегулируемый пешеходный переход. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет. Зоны и участки МБДОУ № 10 «Ветерок» г. Калуги НСП «Малыш» в основном являются не доступными. Для выполнения требований СП 59.13330.2012 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для МНГ» необходимо провести полную реконструкцию здания и благоустроить прилегающую территорию и территорию от железнодорожной станции до учреждения. Возможна организация помощи сотрудниками учреждения отдельным категориям инвалидов, альтернативной формы обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья дистанционно, на дому.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно- функциональ- ные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нужда- ется (доступ обеспе- чен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернатив- ной формы обслуживан- ия
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Проектирование и укладка твердого покрытия для дорожек передвижения. При наличии финансирования - 2017год	Установка рельефных и силуэтных указателей	
2.	Вход (входы) в здание		Оформление входных и выходных полотен дверей разными цветами. При наличии финансирования -	Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	Для инвалидов-колясочников и

			2017 год.		инвалидов с нарушениям и опорно-двигательного аппарата технические решения не возможны
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2018 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 год.	Установка поручней на пути следования, установка пандусов и оградительных бортиков на боковых краях лестниц. При наличии финансирования - 2017 год	
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Увеличение проемов дверных проходов, ликвидация порогов. При наличии финансирования - 2018 год. Установка звуковых, визуальных и тактильных ориентиров. При наличии финансирования - 2017 год.	Установка поручней по периметру групповых помещений. Приобретение одноместных столов для детей-инвалидов. трансформируемой мебели. При наличии финансирования - 2018 год.	
5.	Санитарно-гигиенические помещения			Установка рельефных и цветовых опознавательных знаков. При наличии финансирования - 2017 год.	Для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениям и опорно-двигательного аппарата технические решения не возможны
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	Наличие телефонной точки.	Капитальный ремонт электропроводки, установка светодиодных ламп освещения. При наличии финансирования 2017год.	Обеспечение радиосвязи. При наличии финансирования - 2017 год.	
7.	Пути движения к объекту (от		Реконструкция железнодорожной платформы, выделение	Установка регулируемого светофора.	

	остановки транспорта)		пешеходной зоны, устранение перепадов высоты, бордюров и возвышенностей на пути следования.	звуковых, визуальных и тактильных ориентиров.	
--	-----------------------	--	---	---	--

- 4.2. Период проведения работ при наличии финансирования 2017-2018 гг.
в рамках исполнения _____ не имеется
(указывается наименование документа: программы, плана)
- 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступность объекта для отдельных категорий инвалидов
- 4.4. Для принятия решения требуется согласование с вышестоящей организацией
- Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
не имеется

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Муниципальное бюджетное учреждение
«Городское управление по развитию культуры, спорта и
молодежному структурному подразделению администрации
города Калуги»

Калуга, 2016 г.